

## ZŠ ÚVALY – BUDOVA C

nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, tel: +420 281 981 946  
[www.zsuvaly.cz](http://www.zsuvaly.cz), [zsuvaly@zsuvaly.cz](mailto:zsuvaly@zsuvaly.cz)

### **Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:**

Pozn. - z hlediska uspořádání výuky je možné v budově zajistit docházku prvního stupně ZŠ a školní družinu, na druhém stupni žáci již musí docházet do specializovaných tříd a učeben (chemie, ...) které se nachází v nepřístupných budovách A a B. V případě instalování šikmých schodišťových plošin na vyrovnávací schodiště mezi budovami B a C (případně dále mezi A a B), je nutné počítat s poruchovostí, časovou náročností související s nízkou rychlostí pohybu plošiny a obsluhou, která by pravděpodobně znamenala asistenci druhé osoby.

- upozorňujeme, že chybí kontrastní vyznačení schodišťových stupňů, vyznačena má být vodorovná část prvního a posledního stupně každého ramene (platí i pro budovy A a B)
- schodiště by mělo být vybaveno madlem po obou stranách (platí i pro budovy A a B)

#### Upravená toaleta:

- upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí