

ZŠ ÚVALY – BUDOVA D

nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, tel: +420 281 981 946
www.zsuvaly.cz, zsuvaly@zsuvaly.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- pro umožnění vyzvedávání dětí rodiči na vozíku doporučujeme přesunout zvonkovou signalizaci tak aby byla v dosahu z komunikace před vstupem a zároveň ve výšce max. 1200 mm nad zemí
- v případě využívání přízemí budovy osobami na vozíku (žáci, pedagogové, veřejnost při konání akcí), doporučujeme u vstupu zřídit např. ocelovou roštovou (nebo betonovou) rampu se sklonem max. 12,5 % a oboustranným madlem. Dále doporučujeme zřídit upravenou toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu.
- upozorňujeme také, že hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí mít šířku min. 800 mm a výška prahu u dveří smí být max. 20 mm