

ZŠ ÚVALY – ŠKOLNÍ JÍDELNA

nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, tel: +420 281 981 946
www.zsuvaly.cz, zsuvaly@zsuvaly.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- doporučujeme upravit nájezd na rampu ve spodní části např. kovovým klínem tak, aby nevznikalo převýšení

Upravená toaleta:

- upozorňujeme, že háček na oblečení (ve výšce 1790 mm) by měl být ve výšce max. 1200 mm nad zemí
- upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí