

## DOMOV SENIORŮ ÚVALY

Nám. Svobody 1475, Úvaly, tel: +420 281 980 919  
[www.dsuvaly.cz](http://www.dsuvaly.cz), [jordanova@dsuvaly.cz](mailto:jordanova@dsuvaly.cz)

### Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- upozorňujeme, že prosklený vstup do objektu by měl být ve výšce 800 – 1000 mm a 1400 - 1600 mm od podlahy vyznačen kontrastně proti pozadí souvislým pruhem o min. šířce 50 mm.
- tlačítka ovladačů ve výtazích a na stanicích by měly být opatřeny Braillovým písmem, standardní číslice a symboly by měly být vystouplé 1 mm nad povrch
- zrcadlo ve výtahu by mělo být umístěno na čelní stěně (slouží k vizuální kontrole osoby na vozíku při couvání ven z výtahu)
- doporučujeme doplnit ve výtahové kleci sklopná sedátka
- klec výtahu by měla být doplněna fonetickým hlášením

#### Upravená toaleta v přízemí:

- upozorňujeme na nevhodnou dispozici kabiny, která neumožňuje čelní přesun na WC mísu, správně by měla být WC mísa zavěšena na zadní stěně s tím, že volné místo vedle mísy má být naproti dveřím
- madlo na dveřích upravené kabiny je na druhé straně, než by mělo být - na vnitřní straně dveří (opačná strana než jsou závěsy) by mělo být vodorovné madlo přes celou šířku dveří ve výšce 800 – 900 mm
- v případě použití pevného zrcadla musí být jeho spodní hrana ve výšce max. 900 mm nad zemí
- upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí
- upozorňujeme, že odpadkový koš ovládaný nášlapem není pro osoby na vozíku vhodný
- doporučujeme nahradit ventily/kohoutky u umyvadla delší pákovou baterií

#### Upravená toaleta v prvním patře:

- upozorňujeme, že prostor vedle WC mísy je omezen otopným tělesem, vedle WC mísy by měl být prostor min. 800 mm

- madlo na dveřích upravené kabiny je na druhé straně, než by mělo být - na vnitřní straně dveří (opačná strana než jsou závěsy) by mělo být vodorovné madlo přes celou šířku dveří ve výšce 800 – 900 mm
- v případě použití pevného zrcadla musí být jeho spodní hrana ve výšce max. 900 mm nad zemí
- upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí
- upozorňujeme, že vedle WC mísy na straně u zdi chybí pevné madlo
- doporučujeme nahradit ventily/kohoutky u umyvadla delší pákovou baterií