

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ÚVALY

Nám. Svobody 1570, Úvaly, tel: +420 281 861 396
info@clementia.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- upozorňujeme, že u schodiště chybí kontrastní vyznačení prvního a posledního stupně každého ramene, také chybí madlo na druhé straně schodiště
- tlačítka ovladačů ve stanicích by měla být opatřena Braillovým písmem, standardní číslice a symboly by měly být vystouplé 1 mm nad povrch
- klec výtahu by měla být doplněna fonetickým hlášením

Upravená toaleta:

- na vnitřní straně dveří (opačná strana než jsou závěsy) by mělo být vodorovné madlo přes celou šířku dveří ve výšce 800 – 900 mm
- upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí
- doporučujeme nahradit krátkou páku baterie u umyvadla delší, zdravotnickou