

POLIKLINIKA ÚVALY

Pražská 1144, Úvaly, tel: +420 281 981 635
www.poliklinikauvaly.cz, jiri.mares@poliklinikauvaly.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- doporučujeme upravit stav komunikací v okolí polikliniky
- upozorňujeme, že šířka hlavního křídla dvoukřídlých dveří musí být min. 800 mm, v případě vstupních dveří min. 900 mm (druhé křídlo bývá pro člověka na vozíku složité otevřít)
- doporučujeme nad osu vstupních dveří umístit akustický orientační majáček
- upozorňujeme, že výtah neodpovídá požadavkům na provoz pro osoby s omezenou schopností orientace (zejména chybějící hmatové prvky) a svými rozměry nevyhovuje ani osobám s omezenou schopností pohybu - doporučujeme provést rekonstrukci výtahu s důrazem na maximální zvětšení kabiny (min. rozměry v případě rekonstrukce budovy by měly být šířka 1000 mm, hloubka 1250 mm)
- upozorňujeme, že výška prahů u dveří smí být max. 20 mm

Upravená toaleta:

- upozorňujeme, že manipulační prostor vedle WC mísy je omezen umístěním umyvadla, volný prostor vedle mísy by měl mít šířku min. 800 mm tak, aby byl umožněn komfortní boční přesun na mísu
- upozorňujeme na obtížnou manipulaci se sklopným madlem vedle WC mísy
- v případě použití pevného zrcadla musí být jeho spodní hrana ve výšce max. 900 mm nad zemí
- upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí
- upozorňujeme, že odpadkový koš ovládaný nášlapem není pro osoby na vozíku vhodný