

LÉKÁRNA POLIKLINIKA ÚVALY

Pražská 1144, Úvaly, tel: +420 281 911 597

www.poliklinikauvaly.cz, lekarnauvaly@seznam.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- Upozorňujeme na nedostatečně řešené převýšení u vstupu v kombinaci se vstupními dveřmi, které se otevírají směrem ven hned u strmého nájezdu (obtížná manipulace s dveřmi a zároveň překonávání nájezdu), během dláždění přístupové komunikace mělo být zároveň vyřešeno i převýšení u vstupu.
- Doporučujeme jako dočasné opatření umístit u vstupu zvonkovou signalizace ve výšce max. 1200 mm nad zemí