

VLA KOVÁ STANICE ÚVALY

Jiráskova 287, Úvaly, tel: +420 840 112 113
www.cd.cz, info@cd.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

- doporučujeme vyhradit parkovací stání pro osoby zdravotně postižené
- doporučujeme doplnit výtahovou klec o prvky pro osoby s omezenou schopností orientace (označení ovladačů v Braillově písmu)

V případě rekonstrukce nádražní budovy:

- doporučujeme upravit práh u vstupních dveří ze směru od ulice Jiráskova tak, aby jeho výška byla max. 20 mm
- pult pro informace a prodej jízdenek by měl být ve výšce max. 800 mm nad zemí
- doporučujeme zřídit upravenou toaletu pro osoby s omezenou schopností pohybu