



ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET



Podélný profil stoky "J"

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DELKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

1	34.99 - 113.16	4	18.87 - 64.09	7	32.11 - 144.02	11.30 - 27.22	15.00 - 62.18	16.89 - 112.87	10	13	9.00 - 38.37	13.76 - 281.00
2	1118.00 - 3.96	5	822.37 - 2.91	8	1025.76 - 3.79	638.91 - 2.26	747.73 - 2.64	776.65 - 2.75	11	14	306.31 - 1.87	431.06 - 2.30
3	180.00 - 2.96	6	183.00 - 2.35	9	176.00 - 2.74	174.00 - 1.92	174.00 - 2.02	156.00 - 2.16	12	15	97.00 - 1.59	67.00 - 1.53

- LEGENDA:
- 1) 25.10 - 10.39
 - 2) 80.00 - 3.24
 - 3) 180.00 - 2.96
 - 4) 47.15 - 13.15
 - 5) 1289.94 - 4.00
 - 6) 1600.00 - 3.02
 - 7) 58.00 - 10.30
 - 8) 580.07 - 1.87
 - 9) 1820.00 - 1.81
 - 10) 133.17 - 8.41
 - 11) 2184.06 - 7.73
 - 12) 133.00 - 2.98
 - 13) 23.00 - 21.23
 - 14) 918.71 - 3.25
 - 15) 133.00 - 2.33

6			
5			
4			
3			
2			
1	Výsledná dokumentace		
Revize	Popis	Datum	Schválí

HYDROPROJEKT AKČIOVÁ SPOLEČNOST Ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4, www.hydroprojekt.cz , praha@hydroprojekt.cz				ČLEN SKUPINY SWECO www.swecogroup.com		
VYPRACOVAL	Ing. R. Veselá	HP	Doc. Ing. V. Havlík, CSc.		T. KONTROLA	Ing. V. Hála
PROJEKTANT	Ing. R. Veselá	ŘEDITEL DIVIZE		Ing. A. Mucha	DATUM	11/2009
OBJEDNATEL	Město Úvaly				OKRES	Praha - východ
AKCE:	Generel odvodnění Města Úvaly				ČÍSLO ZAKÁZKY	109104171/0100
					STUP ĚN	Generel
					FORMÁT	A 4
					MĚŘÍTKO	1: 1000/1:100
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	00001310/1
PŘÍLOHA:	Podélný profil stoky J, staničení 0,000 – 1,191 km				ČÍSLO PŘÍLOHY	I.1.12

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části publikovat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podélný zpracovávala jsou přejímány pouze k výšku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).