

| | | | |
|--------|-------|-------|----------|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| REVIZE | POPIS | DATUM | SCHVÁLIL |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------|---|---|
| Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz | | | |  | |
| VYPRACOVAL | Musil | HIP | Musil | T. KONTROLA | Ing. Kuba, Ph.D. |
| PROJEKTANT | Musil | ŘEDITEL DIVIZE | Ing. Hanák | DATUM | 12/2017 |
| OBJEDNATEL | POHL cz, a.s. | | | OKRES | Praha - východ |
| AKCE: Úvaly, splašková kanalizace, II. etapa Zálesí, Hájovna III Nad Okrájkem, Horova čtvrť | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 10 0137 15 02 |
| | | | | STUPEŇ | DSPS |
| | | | | FORMÁT | 7x A4 |
| | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 009942/17/1 |
| ČÁST STAVBY | Nad Okrájkem | | | SO/PS | |
| PŘÍLOHA: Průvodní zpráva - Nad Okrájkem | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 2px;">1</div> |

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

| | |
|---|----------------------------------|
| Úvaly, splašková kanalizace, II. etapa Zálesí, Hájovna III Nad Okrájkem, Horova čtvrť | A Průvodní zpráva - Nad Okrájkem |
| | DSPS |

Nad Okrájkem

Nad Okrájkem

OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH

| | strana |
|---|----------|
| 1 Identifikační údaje | 4 |
| 1.1 Údaje o stavbě | 4 |
| 1.2 Údaje o vlastníkovi | 4 |
| 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace | 4 |
| 2 Přehled vstupních podkladů | 4 |
| 3 Údaje o území | 4 |
| 4 Seznam dotčených pozemků | 5 |
| 5 Údaje o stavbě | 6 |
| 5.1 Účel užívání stavby | 6 |
| 5.2 Trvání stavby | 6 |
| 5.3 Ochrana stavby | 6 |
| 5.4 Základní bilance stavby | 6 |

Nad Okrájkem

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Úvaly, splašková kanalizace – II. etapa, rozšíření I, stavba I – Nad Okrájkem

Místo stavby: Úvaly u Prahy

Obec: Úvaly

Okres: Praha-východ

Kraj: Středočeský

Katastrální území: Úvaly u Prahy, 775738

1.2 ÚDAJE O VLASTNÍKOVI

Stavebník / Investor: Město Úvaly, zastoupené Městským úřadem Úvaly

IČ: 240931

Adresa sídla: Pražská 276, 250 82 Úvaly

Zastoupen: Mgr. Petr Borecký, starosta
Bc. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název (obchodní firma): Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ: 26475081

Adresa sídla: Tábořská 31
140 16 Praha
Česká republika
praha@sweco.cz
www.sweco.cz

2 PŘEHLED VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby se vycházelo z těchto podkladů:

- Z prováděcí dokumentace stavby se zakreslenými změnami
- geodetické zaměření – realizace stavby

3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

Stavba se nachází v intravilánu města Úvaly, v ulicích Purkyňova, Tovární a Nad Koupadlem ve čtvrti Nad Okrájkem. Ulice je z velké části zastavená. Povrch komunikací je z větší části nezpevněný. Zájmy památkové péče a ochrany přírody nejsou stavbou dotčeny. Předmětná stavba zajišťuje svedení odpadních vod do přírodních kmenových stok centrální městské ČOV. Podle

| | |
|---|----------------------------------|
| Úvaly, splašková kanalizace, II. etapa Zálesí, Hájovna III Nad Okrájkem, Horova čtvrť | A Průvodní zpráva - Nad Okrájkem |
| | DSPS |

Nad Okrájkem

platného Územního plánu města Úvaly včetně schválených a platných změn se předmětná stavba nachází v zastavěném území v ploše s využitím OB – čistě obytné a VN – plochy nerušící výroby a služeb, s níž je funkce dané stavby v souladu.

4 SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

Katastrální území Úvaly u Prahy 775738:

2627/1, 2627/16, 2627/17, 2768/1, 2768/10, 2854/1, 2860/1, 2860/2, 2861, 2862/1, 2862/2, 2862/5, 2862/6, 2886, 2900/1, 3048/4, 3075/1, 3076/1

Nad Okrájkem

5 ÚDAJE O STAVBĚ

5.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Jedná se o gravitační splaškovou kanalizaci, jejímž účelem je odvod odpadních vod v lokalitě Nad Okrájkem, zahrnující ulice Purkyňova, Tovární a Nad Koupadlem. V ulici Tovární je také tlakový řad splaškové kanalizace.

5.2 TRVÁNÍ STAVBY

Jedná se o stavbu trvalou.

5.3 OCHRANA STAVBY

Navrhovaná stavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace je součástí městské infrastruktury.

kapacity stavby:

| | | |
|---|--------------|------------|
| Gravitační splašková kanalizace – Stoka AD | PP-UR2 DN300 | dl.437,16m |
| Gravitační splašková kanalizace – Stoka AD-1 | PP-UR2 DN300 | dl.175,24m |
| Gravitační splašková kanalizace – Stoka AD-3 | PP-UR2 DN300 | dl.20,31m |
| Veřejné části kanalizačních gravitačních přípojek | | 24 ks |

| | | |
|--|---------------|-------------|
| Tlakový řad splaškové kanalizace – Řad AD-2 | PEHD 63x5,8mm | dl. 91.83 m |
| Veřejné části tlakových kanalizačních přípojek | | 5 ks |

5.4 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Na kanalizaci je připojeno cca 90 lidí. Při produkci odpadních vod 120 l/os./den je denní produkce odpadních vod cca 10,8 m3/den.

Nároky na potřebu elektrické energie nejsou. V případě tlakové kanalizace jsou jímky umístěny na pozemcích vlastníku jednotlivých nemovitostí.

| | |
|---|----------------------------------|
| Úvaly, splašková kanalizace, II. etapa Zálesí, Hájovna III Nad Okrájkem, Horova čtvrť | A Průvodní zpráva - Nad Okrájkem |
| | DSPS |

Nad Okrájkem