

*Voda je život, chraňme ji!*®

HG Partner s.r.o.  
Eva Svobodová  
Husova 78  
250 82 ÚVALY

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka  
1981/12/Hy

Vyřizuje/linka  
Hyhlíková/170

ML.Boleslav  
23.5.2012

**Úvaly, rekonstrukce rybníků Lhoták a Horní Úvalský – vyjádření k územnímu rozhodnutí**

V místě plánované stavby **dojde ke styku** vodovodem ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s. v ulici Srbská, kam bude zřízena příjezdová cesta. Vlastníkem vodovodu je město Úvaly. Před realizací stavby požádá investor o vytyčení našeho zařízení u provozu VaK v Čelákovících (Ing. Jelínek, tel. 326 991 914).

Při realizaci stavby **bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu** (DN ≤ 500mm - 1,5m, DN > 500mm – 2,5m) na obě strany od líce potrubí dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu §23, odst. 3 a 5. Upozorňujeme, že provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen se souhlasem správce sítě.

Souhlasíme s umístěním příjezdové cesty, do ochranného pásma vodovodu. Při změně nivelety požadujeme úpravu objektů na vodovodním řadu podle nově zvolené nivelety. Způsob úpravy poklopů bude zhotovitelem stavebních prací s námi předem projednán. Krytí vodovodu v komunikaci musí být min. 1,5 m.

**Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena VaK ML. Boleslav, a.s. k posouzení.**

**Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.**

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav [58]

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek

Obdrží: P5

v. z. Ing. Eva Hartmannová

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz

