

Závěr z jednání se zastupitelstvem obce Horoušany (Starosta obce Jan Bohuněk, místostarostka obce Mgr. Eva Petrová)

Doplnění popisu stávajícího stavu:

Zastupitelstvo obce upozorňuje na problematický odvod srážkových vod z obce Horoušanky. Problematický je rozsah nové zástavby a nekapacitní zakrytý profil vedoucí skrze obci.

Byla dopracována dokumentace k provádění stavby k revitalizaci Horoušanského rybníka

Stanovisko k navrženým opatřením

Původní záměr odtrubnění LB u Horoušanského potoka pod Horoušanským rybníkem je z majetkoprávního hlediska problematicky, uvažované odtrubnění je zásahem do vod z lomu, které mohou mít sníženou kvalitu.

Zastupitelstvo je v nakloněno obnově funkce rybníka K Horoušánkám. Obec upozorňuje na křížení s ropovodem Mero, v blízkosti se nachází plynovod.

V případě polosuché nádrže Horoušany je projektant upozorněn na střet s ochranným pásmem vodního zdroje.